



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χανιά 24/05/2018
Αριθμός πρωτ.: 4571

Μεγίστης Λαύρας 15
Μουρνιές 73300, Χανιά

Πληρ.: Χρυσανγή Παπαδογιάννη
Τηλ.: 28210 36266
Fax.: 28210 36288

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

1. Σας ενημερώνουμε ότι για το τμήμα 2 της Προμήθειας Ειδικών τεμαχίων & Εξαρτημάτων Παροχής Δικτύου Ύδρευσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές στα με:
A/A : 1-8 : Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση
Διορθώνεται στα υλικά κατασκευής, η διάταξη αγκύρωσης, η οποία θα είναι ορειχάλκινη και όχι << Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξειδωτος χάλυβας >>.
A/A : 9-17 : Φλάντζα -Ζυμπώ μεγάλου εύρους με αγκύρωση για σωλήνες Αμιάντου -χάλυβα , χυτοσίδηρου ,PVC
Διορθώνεται στα υλικά κατασκευής, η διάταξη αγκύρωσης, η οποία θα είναι ορειχάλκινη και όχι << από μη οξειδούμενα αγκύρια π.χ. από συμπολυμερές ακετάλης, ανοξειδωτα >>.
A/A : 18-28 : Φλάντζο -Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση
Διορθώνεται στα υλικά κατασκευής, η διάταξη αγκύρωσης, η οποία θα είναι ορειχάλκινη και όχι << Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξειδωτος χάλυβας >>.
2. Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει η τιμή και η περιγραφή στον προϋπολογισμό των ειδών που ανεγράφησαν στο αντίστοιχο τμήμα.
3. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραμένει το ίδιο. Για την συμπλήρωση του αντίστοιχου τμήματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω διευκρινήσεις.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κώστας Στεργιάννης
Πολιτικός Μηχανικός