ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
2. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Q=64.19m3/h, H=27.72mΣΥ
3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,Φ200
4. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΣΧΑΡΟΚΑΔΟΣ
5. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (AISI 316)
6. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΜΕ ΣΧΑΡΑ (AISI 316), ΠΛΑΤΟΥΣ 30 cm
7. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
8. MONORAIL ΜΕ ΠΑΛΑΓΚΟ
9. ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 50cm x 50cm ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ +112.17
10. ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
11. ΦΡΕΑΤΙΟ 80x80x50 ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
12. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316
13. ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (AISI 316)
14. ΑΦΑΙΡΕΤΟ ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (AISI 316)

α.	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ200 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ +112.89)
β.	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Φ125 (ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ +112.89)
γ.	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Φ200 (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ +112.50)
δ.	ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 0.30x0.50 (Πχ Υ), ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ +112.17





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΩΡΔΑΚΙ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α52 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΜΗ b-b	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΗΜ 52 ΦΥΛΛΟ : 3 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. ΜΕΤΥΚΕ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΣ. ΒΟΥΠΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΤΕΕ Ε.Ε.
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.
3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΙΩΔΗΦ ΒΟΥΠΟΥΚΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ 27 ΟΚΤ. 2014

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΠΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ 27 ΟΚΤ. 2014

Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ