ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
- (M) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΑΓΚΟ
- (ΦΑ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
- ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
- CONTROLLER ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ (+1.50 ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ)
- (CD) Μ/Ζ 230/42, 700VA
- ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
- (B) ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΘΜΗΣ
- (A) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
- (X) ΣΤΕΓΑΝΗ ΧΕΛΩΝΑ
- ΦΑ1, ΦΑ2 ΦΑΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
- (ΦΛ) ΦΑΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
- (ΦΣ) ΦΑΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
- (ΦΔ) ΦΑΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΙ. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ



ΤΟΜΗ b-b
ΚΛ. 1:25



ΤΟΜΗ c-c
ΚΛ. 1:25

ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (NYY)

ΔΕΗ → Γ.Π.ΧΤ 3x35+50 + 1x70
ΠΟΩΣΗ (ΑΠΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ) 1x70
Η/Ζ → Γ.Π. ΧΤ 3x(2NYY 1x70)+1NYY 1x70
Γ.Π. ΧΤ → ΠΙΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Ζ 10x1.5
ΠΙΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Ζ → ΠΡΗΤΡΑ 10x1.5
ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Ζ ΑΠΟ ΑΝΤΟΣΤΑΣΗ 3x1.5

1	W23, W25, W40, W43, W55, W61, 1ΥΠΜΑ
2	W59, A39, W48, W57, W67, W67, NYY-1x70, 1ΥΠΜΑ
3	W33, W44, W70, W71, W88, W89, NYY 1x70, 1ΥΠΜΑ
4	W01, W06, W09, W02, W04, W05, 1ΥΠΜΑ
5	W60, W21, W28, W23, W24, W25, W07, 1ΥΠΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1	ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΤΩΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.50 ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
2	ΣΧΑΡΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΕΝΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ (3) ΚΑΛΩΔΙΑ
3	ΣΕ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
4	ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΑΝΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΑ ΟΔΕΥΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΡΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.50 m.
5	ΕΤΣΙ ΣΧΑΡΕΣ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΡΕΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΑΡΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣΗ ΜΕ ΣΙΚΩΝΗ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομ. Δ/ντης Δημοσίων Έργων Χανίων
Ο ΔΗΜΗΤΗΣ
Μοσχ. Δ/ντης Δημοσίων Έργων Χανίων
Αντώνιος Μαστρογιάννης
Μοσχ. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Χανίων
Κ. Σπανάκης
Κ. Μπάρος
Κ. Μαρκάκης
Κ. Μαστρογιάννης
Κ. Μπαρμπαρίγος
Κ. Μπαρμπαρίγος
Κ. Μαρκάκης
Κ. Μαστρογιάννης