

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΤΑΘΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΛ.ΣΧ. ΗΜ-Α24-4



Ο ΑΚΡΙΒΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑ. ΣΥΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΙΜΑΚΑ)

α. ΣΩΛΗΝΑΣ Φ200 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ +107.09)
β. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Φ125 (ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ +107.09)
γ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Φ200 (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ +107.00)
δ. ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 0.30x0.50 (Πχ/Υ), ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ +104.06

ΤΟΜΗ x-x
ΚΛ. 1:25

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
2. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Q=45.18m3/h, H=33.75mΣΥ
3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,Φ200
4. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΣΧΑΡΟΚΑΔΟΣ
5. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (AISI 316)
6. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΜΕ ΣΧΑΡΑ (AISI 316), ΠΛΑΤΟΥΣ 30 cm
7. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
8. MONORAIL ΜΕ ΠΑΛΑΓΚΟ
9. ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 50cm x 50cm ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ +104.06
10. ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
11. ΦΡΕΑΤΙΟ 80x80x50 ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
12. ΚΙΓΚΛΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316
13. ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (AISI 316)
14. ΑΦΑΙΡΕΤΟ ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (AISI 316)





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α53 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΜΗ a-a	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΗΜ 53 ΦΥΛΛΟ : 2 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΥΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε.
2. ΧΑΛΚΙΕΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ:
3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014

Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ