

A1 ΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

Σ102,103,104,105 Σ201

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
   ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
4. ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5. ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΗ (ΤΑΙΝΙΑ PVC)
6. ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΟΚΟΣ IPN200 S235
   ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

B. ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β'/15-04-97



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α-52

ΤΟΜΗ Α1

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 53

ΦΥΛΛΟ : 201

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΕ. ΒΟΥΠΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.
3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΙΩΑΝΗΣ ΒΟΥΠΟΥΚΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ