ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
Μ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΑΓΚΟ
ΦΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΑΣ
ΚΥΤΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
CT CONTROLLER ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ (+1.50 ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ)
ΜΣ ΜΣ 230/42, 700VA
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
Β ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΘΜΗΣ
Α ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΗ ΧΕΛΩΝΑ
ΦΑ1, ΦΑ2 ΦΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΦΑ1 ΦΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
ΦΣ ΦΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΦΔ ΦΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞ. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΓΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
HDPE Φ355
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
ΠΛΑΤ Α42
Α41
Α43
Α9
ΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ ΣΤΟ +2.35m ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 150x60
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α10 ,Β10
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α9 ,Β9
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α9 ,Β9
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α8 ,Β8
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α8 ,Β8
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α7 ,Β7
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α7 ,Β7
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α6 ,Β6
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α6 ,Β6
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α5 ,Β5
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α5 ,Β5
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α4 ,Β4
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α4 ,Β4
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α3 ,Β3
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α3 ,Β3
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α2 ,Β2
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α2 ,Β2
ΠΡΟΚΑΛΟΥ Α1 ,Β1
ΒΑΛΒΟΜΟΤΕΡΑ Α1 ,Β1
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΓΕΩ. ΣΤΗΛΕΣΟ ΣΤΟΜΙΟΜΗΣ
ΝΥΜ 4x1.5 (Φ20)
ΝΥΜ 5x1.5 (Φ20)
Φ16 Φ15 Φ14 Φ13 Φ12 Φ11 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ