



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟ ΑΝΩΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛ 1:10)

Οι σπηλιές τοποθετούνται ανά 2.0 μ




ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΟΜΗ Α-Α'




ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΟΜΗ Α-Α'




ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΟΜΗ Α-Α'



ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ



Οπλισμένο σκυρόδεμα: C20/25


Σκυρόδεμα κλάδων: C16/20

Σκυρόδεμα εξαρτημάτων: C8/10


Χάλυβας οπλισμών: S500

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ Α-Α



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ



ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:	
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ	
ΕΡΓΟ:	
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
Θ Ε Μ Α	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	T2
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΟΥΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΡΑΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΔΑΣ 49 ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ 61215 ΤΗΛ. 2321 304151	
ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
ΑΡ.	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΝΟΣ

