



ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2
κλίση 7.30μοίρες




268 Φ/Β πλαίσια ή 100.50kWp

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1
κλίση 8.60μοίρες



268 Φ/Β πλαίσια ή 100.50kWp

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3
κλίση 8.60μοίρες



264 Φ/Β πλαίσια ή 99.00kWp



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ", ΕΚΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ:
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΑ4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | |
|--|--|--|
| | Ο Διευθυντής Τ.Τ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. | |
| Στέφανος Παρασκευάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΠΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Ε.Υ.Α.Χ. | |