

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ



ΚΑΤΟΨΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Ταύ ευθέων άκρων PE 100 Φ160
2. Γωνία 90° ευθέων άκρων PE100 Φ160
3. Λαιμός PE100 Φ160 με ελεύθερη φλάντζα
4. Σύνδεση λαιμών και σωλήνων HD-PE με αυτογενή συγκόλληση.
5. Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, Φ150 PN16 / F4
6. Σωλήνωση HD-PE 100 Φ160 /16atm
7. Ενωτικό χυτοσιδηρό (εξάρμωση) Φ150

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο σωλήνας ή τα τεμάχια πολυαιθυλενίου (HD-PE) θα περιβληθούν στην περιοχή της οπής του φρεατίου με ταινία ελαστομερούς υλικού.
2. Κάλυμμα φρεατίου Φ600 από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400.
3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκκένωσης στο πλησιέστερο ρέμα ή άλλο αποδέκτη, η εκκένωση θα γίνεται μέσω βυτίου.
4. Οι διαστάσεις των εξαρτημάτων και των ειδικών τεμαχίων είναι ενδεικτικές.
5. Η πλάκα επικαλύψεως στα φρεάτια εκτός ΒΟΑΣ, θα είναι οριζόντια.
6. Η κάθοδος στο φρεάτιο θα γίνεται μέσω φορητής σκάλας.
7. Εσωτερικά και εξωτερικά τα τοιχώματα του φρεατίου θα επαλειφθούν με τσιμεντοειδές υλικό.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΥΛΙΚΑ
Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500s
Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m ^{3}
Όχημα SLW 60t
γ επιχ. = 18 kN/m^3
Γωνία εσωτερικής τριβής φ = 30°



ΤΟΜΗ Β - Β



ΤΟΜΗ Α - Α



ΤΟΜΗ Β-Β
ΟΠΛΙΣΜΟΙ



ΤΟΜΗ Α - Α
ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
[Δ.Ε.Υ.Α.Χ.]

ΜΕΛΕΤΗ :

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΤΕΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΣΧΕΔΙΟ :	ΚΛΙΜΑΚΑ:
Υ - 4.2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ	1:20

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΝΟΛΗ Π. ΠΟΛΥΔΑΚΗ
ΒΛΑΣΤΩΝ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71202 τηλ. 2810.346091-Fax 2810.283170
e-mail: polman@her.forthnet.gr

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
B			
A	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022	ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Αγρ.Τοπογράφος Μηχ.	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός		
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗ Πολιτικός Μηχανικός		CHRYSAVGI PAPADOGIANNI
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ					