



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

22/05/2024

...: 7378

**Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνίες, Χανίων  
73300 Χανιά

Πληρ.: Παπαδογιάννη Χρυσσαυγή

Τηλ.: 28210 36266

Fax.: 28210 36288

e-mail : [papadogianni@deyach.gr](mailto:papadogianni@deyach.gr)

**ΠΡΟΣ:** Τους ενδιαφερόμενους  
Οικονομικούς Φορείς

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.»**

Δίδονται οι εξής διευκρινίσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε την 21/05/2024.

**Ερώτημα :** ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α/Α 18-96) , ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΣΤΟΝ Α/Α 56 ΚΟΛΑΡΟ Φ110Χ2'4 ΒΙΔΕΣ ΜΠΛΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Ή ΣΕΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΡΡ ΚΑΘΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΒΑΛΑΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ (Π.Χ. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

**Απάντηση:** Το κολάρο Φ110Χ2' 4 βίδες μπλε, με αύξοντα αριθμό α/α 56 του δεύτερου τμήματος είναι χυτοσίδηρο και οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι ίδιες με τις τεχνικές προδιαγραφές της τρίτης κατηγορίας " χυτοσιδηρά εξαρτήματα ύδρευσης – Κολάρα" του πρώτου τμήματος.

Η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας  
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Χρυσσαυγή Παπαδογιάννη  
Πολιτικός Μηχανικός

