

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25-06-2025

ΤΜΗΜΑ ΕΕΛ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

Μεγίστης Λαύρας 15

73300 Μουρνιές Χανίων

Πληρ.: Ν. Γουλιέλμος,

Μ. Λυρώνη

Τηλ. 28210-58195 εσ.40

E-mail: goulnino@deyach.gr

«Προμήθεια πενήντα τεσσάρων (54) τόνων υπεροξειδίου του υδρογόνου για τις ανάγκες της ΕΕΛ Χανίων»

CPV 24315300-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάλυμα υπεροξειδίου υδρογόνου 50% (H₂O₂) κ.β. CPV 24315300-8

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου υδρογόνου (H₂O₂) περιεκτικότητας 50% κ.β

Υγρό άχρωμο, διαυγές, διαλυτό στο νερό, με πυκνότητα περίπου 1,19 g/ml. Το προϊόν θα είναι σταθεροποιημένο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι αποσύνθεσης, χωρίς προσμίξεις και ακαθαρσίες που οδηγούν σε διάσπαση, σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου

Ελάχιστη αποδεκτή περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο του υδρογόνου κατά την παραλαβή: 49%

2. Ποσότητες και κατανομή:

Για την ΕΕΛ Χανίων: Η συνολική ενδεικτική ποσότητα που θα παραδοθεί τμηματικά θα είναι **54 τόνοι** διαλύματος σε χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**. Ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης ανά **30-50 ημέρες** περίπου με ισοκατανεμημένες ποσότητες.

Όλες οι παραδόσεις νοούνται ότι ξεκινούν με την υπογραφή της σύμβασης.

3. Συσκευασία προϊόντος:

Σε δεξαμενές του 1m³ **σφραγισμένες** από την εταιρεία παραγωγής, που επιστρέφονται στον προμηθευτή. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται η ποσότητα σε κιλά που θα φέρει η κάθε δεξαμενή. Επίσης οι δεξαμενές θα πρέπει να έχουν ετικέτα της εταιρίας παραγωγής του χημικού όπου θα αναφέρονται τόσο η ποσότητα του περιεχομένου υλικού, όσο και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της παραγωγής του. Τα δοχεία μεταφοράς (δεξαμενές) δεν χρεώνονται αλλά επιστρέφονται στον προμηθευτή, με ευθύνη της Προμηθευτριας εταιρείας και της συνεργαζόμενης με αυτήν μεταφορικής εταιρείας.

4. Η χρήση του χημικού είναι στην υγρή πλυντηρίδα της μονάδας απόσμησης της ΕΕΛ Χανίων που λειτουργεί με πόσιμο, αποσκληρυμένο νερό του δικτύου ύδρευσης.

5. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του προϊόντος. Κατ' ελάχιστον το τεχνικό φυλλάδιο θα περιέχει τις πληροφορίες για την συμμόρφωση του προϊόντος με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος. Το τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης των τελευταίων 12 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, να βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας παραγωγής.

6. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο παραγωγός του προϊόντος θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 σε ισχύ.

26.06.2025 09:16:27

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ΙΟΑΝΝΑΝΟΥ

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο ασφαλείας του προσφερόμενου προϊόντος (MSDS), έκδοσης του προϊόντος.

είναι εγγυημένο ως προς την ποιότητά του για χρονικό διάστημα ενός έτους εφόσον η αποθήκευσή του υπο που θα υποδεικνύει ο προσφέρων στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Πρέπει στην τεχνική

προσφορά να περιέχεται δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο εγγύησης και τις συνθήκες αποθήκευσης υπό τις οποίες παρέχεται αυτή.

9. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά την χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

Πιο αναλυτικά:

α. Στην περίπτωση που ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της καθώς επίσης ότι η Επιχείρηση αυτή έχει κάνει αποδεκτή έναντί τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Συντάκτης,

Ελέγχθηκε,

Ο Προϊστάμενος του τμήματος,

Μαρία Αικατερίνη Λυρώνη,
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Νικόλαος Γουλιέλμος,
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε,

Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας,

Νικόλαος Γκαζής,
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Βλησίδη Ιωάννα