



## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΧ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ  
Μεγίστης Λαύρας 15  
Μουρνιές, Τ.Κ. 73300 Χανιά  
Πληρ.: Αιμιλία Σαριδάκη  
Τηλ.: 28210 36243  
Email: aimilia@deyach.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

### ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ με α/α : 164840.

**Θέμα:** Προμήθεια με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ**  
**ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΕΛ**»

Κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών - τεχνικής περιγραφής, εκ παραδρομής γράφτηκε στο Πληρωτικό υλικό τύπου Β , ότι το υλικό θα είναι σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3-6mm, με βάση την ενεργή αλουμίνα και θα παρασκευάζεται από σκόνη ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένη τουλάχιστον 12% σε υπερμαγγανικό κάλιο. Διευκρινίζεται ότι προστίθεται ο όρος 'ή νάτριο'.

Οπότε, η διατύπωση της παραγράφου διαμορφώνεται ως εξής :

Το πληρωτικό υλικό Β στοχεύει στην εξουδετέρωση αμινών, μερκαπτανών και άλλων οσμωτικών ουσιών. Θα είναι σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3-6mm, με βάση την ενεργή αλουμίνα και θα παρασκευάζεται από σκόνη ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένη τουλάχιστον 12% σε υπερμαγγανικό κάλιο ή 12% σε υπερμαγγανικό νάτριο.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Η/Μ Τμήματος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Στέφανος Παρασκάκης  
Η/Γος Μηχανικός Τ.Ε.

Αγγελική Σταθοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός